



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ  
**регистрационный №РОСС RU.M704.04ЮАБ0**

www.nsopb.pf, e-mail: nsopb@nsopb.ru

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ПР089/3.Н.00681

(номер сертификата соответствия)

**026693**

(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью "ХОТПАЙП" (ООО "ХОТПАЙП").  
 Адрес: 107023, РОССИЯ, город Москва, улица Буженинова, дом 16. ОГРН: 1097746553453.  
 Телефон: 84953749124. Факс: 84959632875. E-mail: info@xotpipe.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью "НОВОЛЬВОВСКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ" (ООО "НЗТМ"). Адрес: 301735, РОССИЯ, Тульская область, Кимовский район, поселок городского типа Новольвовск, улица Центральная, дом 1. ОГРН: 1157154016172. Телефон: 84953749124. Факс: 84953749124. E-mail: info@tdxp.ru

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС "Альфа "Пожарная Безопасность" ООО "Альфа "Пожарная Безопасность", Россия, 301760, Тульская область, г. Донской, ул. Горноспасательная, д. 1А, тел./факс: +74952801686. ОГРН: 1107154016166. Свидетельство об уполномочивании № НСОПБ ЮАБ0.RU.ОС.ПР.089/3 от 10.06.2015 г.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Изделия теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород и мулитокремнезема типов ХОТПАЙП/ХОТРИРЕ, ХОТПАЙП ПП/ХОТРИРЕ VD, ХОТПАЙП Комби/ХОТРИРЕ Combi плотностью от 20 кг/м<sup>3</sup> до 150 кг/м<sup>3</sup> толщиной от 20 мм до 200 мм, видов: Плоский цилиндр (ПЦ/FP), Цилиндр (СП/SP), Отвод (ОТ/BR), Тройник (ТР/TR), Вертикальнослоистый мат (ЛМ/LM), Каркасное кольцо (ОК/SR), Профиль (ПР/SH), с покрытиями: ME ЦН/ME ZN на основе оцинкованного стального листа (толщиной от 0,35 мм до 2,0 мм), ME АЛ/ME AL на основе алюминиевого листа (толщиной от 0,35 мм до 2,0 мм), ME НЖ/ME SS на основе нержавеющей стали (толщиной от 0,35 мм до 2,0 мм) и без покрытия, выпускаемые по ТУ 5762-006-62815391-2016. код ОК 005 (ОКП) 57 6200

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров, на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" код ТН ВЭД России  
 Группа горючести – негорючие (НГ)

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протоколы сертификационных испытаний № 296-С-16 от 13.12.2016 г., № 297-С-16 от 13.12.2016 г. ИЛ "Альфа "Пожарная Безопасность" ООО "Альфа "Пожарная Безопасность" № НСОПБ ЮАБ0.RU.ИЛ.ПР.082/3 от 10.06.2015 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № МСК.ОС1.Б01305 от 16.06.2016 г.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 21.12.2016 ПО 20.12.2019**



Руководитель  
 (заместитель руководителя  
 органа по сертификации)  
 (подпись, инициалы, фамилия)  
**Эксперт (эксперты)**  
 (подпись, инициалы, фамилия)

**А.А. Гомзов**

**Д.С. Подсевалов**