ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПОЖ-АУДИТ»
(ИЦ ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ»)

Свидетельство о подтверждении компетентности экспертной организации
№ НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.009 от 04.08.2016 г.

140060, Россия, Московская область, Люберецкий район, пгт Октябрьский, ул. Дорожная, д. 10
Телефон: +7 (499) 172-86-28
Адрес электронной почты: info@pozhaudit.ru

Результаты распространяются только на испытанный образец. Частичное воспроизведение и перепечатка протокола допускается только с письменного разрешения ИЦ ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ».

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЦ
ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ»
_____ И.А. Поединцев
М.П.
«18» апреля 2022 года

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ Н-8/04-2022

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ	Система пассивной огнезащиты для металлических конструкций на основе мата эндотермического огнезащитного теплоизоляционного «AVANTEX» марки ET Mat по ТУ 23.20.12-030-59264088-2021 (в два слоя общей толщиной 20 мм) с использованием связки огнеупорной алюмосиликатной «AVANTEX» марки СО-40 по ТУ 23.20.12-021-59264088-2022, алюминиевого скотча и ленты бандажной из нержавеющей стали по технической документации изготовителей, монтаж в соответствии с Технологической инструкцией № ТИ-027-59264088-2021. Код ОКПД2 23.20.12.190.
ИЗГОТОВИТЕЛЬ ПРОДУКЦИИ	Общество с ограниченной ответственностью «Белоярская фабрика асбокартонных изделий» (ООО «БФАИ»). Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 624030, Свердловская обл., р-н Белоярский, пгт. Белоярский, ул. Мира, д.4. ОГРН: 1026601980680. Телефон: +7 (343) 379-36-25. Адрес электронной почты info@bfai.ru
МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ	ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности» (с изменением № 1), при испытаниях в условиях воздействия углеводородного температурного режима по ГОСТ Р ЕН 1363-2-2014 «Конструкции строительные. Испытания на огнестойкость. Часть 2. Альтернативные и дополнительные методы».
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ	Внутренний заказ-наряд на проведение испытаний № 006ДН/ВЗН-22 от 01.04.2022 органа по сертификации ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ» (свидетельство о подтверждении компетентности экспертной организации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.009 от 04.08.2016 г.)
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ	Результаты испытаний приведены в разделе 9 протокола испытаний.