



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
 регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ АПБ.RU.OC003/2.Н.00225

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «АкваРос СПб»
(информация и местонахождение заявителя)
 Адрес: 199106, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, Линия 16-Я.В.О., дом 97, литер А, помещение 7-Н
 ОГРН: 1089847129008 Телефон: +78127031644 факс: +78127031644 E-mail: info@a-ros.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «АкваРос СПб»
(информация и местонахождение изготовителя продукции)
 Адрес: 196158, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, Московское шоссе, дом 46, литер В.
 ОГРН: 1089847129008 Телефон: +78127031644 факс: +78127031644 E-mail: info@a-ros.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ "СЗРЦ СЕРТ" Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности". Адрес: 196650, Россия, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская, дом 13, корп. 2, лит. А3. ОГРН:1117847160640. Телефон: +7 (812) 309-50-72. E-mail: info@szrc.ru. Свидетельство о подтверждении компетентности № АПБ.RU.ЖРТ1.OC.003/2 действительно до 11.09.2019 г.

код ОК 034 (ОКПД2)

20.30.11.120

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Краска эластомерная защитная «ЗМ.ПАНЦИРЬ.ЭК»,
(информация о сертифицированной продукции, по которой проводится сертификация)
 расходом на один слой 0,4-0,5 л/кв.м, выпускаемая по ТУ 20.30.11-014-85495285-2017. Серийный выпуск.

код ТН ВЭД ЕАЭС

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ 30244-94-94 п. 7, метод II - группа горючести Г2 умеренногорючие по СНиП 21-01-97;
(технические и нормативные стандарты, стандарты организации, стандарты, условия договоров на соответствие требованиям которых проводились сертификация)
 ГОСТ 30402-96 - группа воспламеняемости - В1 трудновоспламеняемые по СНиП 21-01-97;
 ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18 - группа дымообразующей способности - Д2 с умеренной дымообразующей способностью по СНиП 21-01-97; ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20 - группа токсичности продуктов горения - Т1 малоопасные по СНиП 21-01-97.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол сертификационных испытаний № АПБ-015/03-2018 от 30.03.2018 г., ИЦ "СЗРЦ ТЕСТ" ООО "СЗРЦ СПб". Свидетельство о подтверждении компетентности № АПБ.RU.ЖРТ1.ИЛ.003/2 до 11.09.2019 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), № ЕАС.04ИБН0.СМ 1507 от 14.09.2016 г., выдан ОС ООО «Оптимагест», рег. № ЕАС.004ИБН0.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 30.03.2018 по 29.03.2021



Руководитель
 (заместитель руководителя
 органа по сертификации)
 (подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
 (подпись, инициалы, фамилия)

В.В. Брусникин

Е.М. Михайкин

002338