



НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ В ОБЛАСТИ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ

№ РОСС RU.32132.04СПЖ0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ РОСС RU.32132.04СПЖ0.OC001.00191

(номер сертификата соответствия)

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

(наименование и место  
положения заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «АкваРос СПб». ОГРН: 1089847129008. ИНН: 7801465346. Адрес: Россия, 196158, город Санкт-Петербург, Московское шоссе, дом 46, литер Б, помещение 213Б., телефон: 8(812)703-16-44, e-mail: info@a-ros.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

(наименование и место  
положения изготовителя  
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «АкваРос СПб». ОГРН: 1089847129008, ИНН: 7801465346. Адрес: Россия, 196158, город Санкт-Петербург, Московское шоссе, дом 46, литер Б, помещение 213Б.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и местоположение органа по сертификации,  
выдающего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «СД Испытания»  
107140, Российская Федерация, г. Москва, Комсомольская площадь, д3/30,  
строение 4. тел.: +7(965) 295-97-37, e-mail: sdsphi@mail.ru  
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32132.04СПЖ0.OC001

**ПРОДУКЦИЯ**

(информация об объекте сертификации,  
необходимая для идентификации объекта)

Защитный материал строительный «ЗМ.ПАНЦИРЬ» в модификации  
ЗМ.ПАНЦИРЬ.МБР. Выпускаемые по ТУ 5760-003-85495285-2015  
ЗАЩИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПАНЦИРЬ (ЗМ.ПАНЦИРЬ).  
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ. Серийный выпуск.

код ОКПД2

23.99.19.110

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование стандартов, директив, условий договоров,  
на соответствие которым (которых) произведена сертификация)

ГОСТ 30244-94 п.7, метод II – группа горючести Г1  
слабогорючие по СНиП 21-01-97; ГОСТ 30402-96 –  
группа воспламеняемости – В1 трудновоспламеняемые  
по СНиП 21-01-97; ГОСТ 12.1.044-89 п.4.18 – группа  
дымообразующей способности – Д1 с малой  
дымообразующей способностью по СНиП 21-01-97;  
ГОСТ 12.1.044-89 П.4.20 – группа токсичности продуктов  
горения – Т1 малоопасные по СНиП 21-01-97.

код ТН ВЭД

6806

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол исследований (анализа) № СГИ-ПБ191-02/2020 от 08.02.2021.  
Испытательная лаборатория ООО «МЕГАПОЛИС» аттестат аккредитации  
№ РОСС RU.32132.04СПЖ0.ИЛ.002 выдан 17.12.2020  
ТУ 5760-003-85495285-2015 ЗАЩИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПАНЦИРЬ  
(ЗМ.ПАНЦИРЬ). ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ. Серийный выпуск.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем в орган по  
сертификации в качестве доказательства соответствия  
продукции требованиям нормативных документов)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 08.02.2021 по 07.02.2024



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

(подпись, инициалы, фамилия)

А.С. Зайцев

Эксперт (эксперты)

(подпись, инициалы, фамилия)

Г.В. Давлетшин