

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU.C-RU.ПБ74.V.00353/22



## ЗАЯВИТЕЛЬ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИВОТСТЕКЛО" (АО "ИВОТСТЕКЛО"), Место нахождения: 242650, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ БРЯНСКАЯ, ДЯТЬКОВСКИЙ РАЙОН, РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ИВОТ, УЛИЦА ЛЕНИНА, ДОМ 3, ОФИС 10, ОГРН 1173256001940, ИНН 3245012256, Телефон: +7 4957758965, E-mail: info@ivot.ru.

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИВОТСТЕКЛО" (АО "ИВОТСТЕКЛО"), Место нахождения: 242650, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ БРЯНСКАЯ, ДЯТЬКОВСКИЙ РАЙОН, РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ИВОТ, УЛИЦА ЛЕНИНА, ДОМ 3, ОФИС 10, Место осуществления деятельности по изготовлению продукции: 242650, РОССИЯ, Брянская обл., Дятьковский р-н, рп Ивот, ул. Ленина, дом 3.

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации «СРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности», место нахождения: 187020, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, КОСТАВСКИЙ РАЙОН, ГОРОДСКОЙ ПОСЕЛОК ФЕДОРОВСКОЕ, ПРОЕЗД ОТ ВОСТОЧНЫЙ, ДОМ 10, КОРПУС 1, ОГРН: 5117847160640, ИНН: 7817322760, телефон: +78123095072, адрес электронной почты: info@svzcert.ru, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРИБ.RU.ПБ74.

## ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Материал теплоизоляционный из базальтового волокна с минеральными суперперлитового волокна для теплоизоляции зданий и сооружений, изготовленный из перлитовым материалом, толщиной от 40 мм до 60 мм, плотностью от 20 кг/м<sup>3</sup> до 25 кг/м<sup>3</sup>, марка КМТН, выпускаемый по ТУ 2162-247-99, изделие №9 «Маты и ваты из базальтового и перлитового суперперлитового волокна», код ОКПД 2 2399.19.110 код ТН ВЭД ЕАЭС -

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 N 123-ФЗ.

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола ИРМЗ-010/01-2022 выдан 20.01.2022 испытательной лабораторией-Испытательный центр «СРЦ ТЕСТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» RA.RU.21НМ93, дата анализа состояния производства № 40-СС-09-2021 от 10.09.2021 г., выданного Органом по сертификации «СРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» ТРИБ.RU.ПБ74. Схема сертификации 4с.


## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ


ГОСТ 30244-94, п.6, метод А. Материалы строительные. Метод испытаний на горючесть. Негорючий материал (НГ) в соответствии со ст. 13, п.4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ) Приложение. Таблица 3, 27. Класс пожарной опасности строительных материалов: КМ0. Условия хранения: в сухих закрытых помещениях только в упакованном виде. Срок годности: не установлен. Гарантийные обязательства: нет.

## СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 24.01.2022 по 23.01.2027



  
\_\_\_\_\_  
(подпись)  
Федорова Наталья Александровна  
(фамилия, имя, отчество)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)  
Любова Александра Константиновна  
(фамилия, имя, отчество)