

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ37.В.00946/23



## ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСАТОМ ИЗОПЛИТ" (ООО "РУСАТОМ ИЗОПЛИТ"). Место нахождения: Тверская область, Конаковский район, пгт Изоплит. Адрес юридического лица: 171277, РОССИЯ, Тверская область, Конаковский район, пгт Изоплит, улица Пионерская, дом 20. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1146952019972. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6949013886. Телефон 8-800-770-78-48, адрес электронной почты info.izoplit@umateх.ru.

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСАТОМ ИЗОПЛИТ" (ООО "РУСАТОМ ИЗОПЛИТ"). Место нахождения: Тверская область, Конаковский район, пгт Изоплит. Адрес юридического лица: 171277, РОССИЯ, Тверская область, Конаковский район, пгт Изоплит, улица Пионерская, дом 20. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1146952019972. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6949013886.

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "НПО ПОЖЦЕНТР". ОГРН: 1077759457489. ИНН: 7719646780. Место нахождения: г. Москва. Адрес юридического лица: 111524, РОССИЯ, город Москва, ул. Перовская, 1, 10, эт.1, помещение VI, комната 5. Адреса мест осуществления деятельности: 111524, РОССИЯ, Г. Москва, ул. Перовская, дом 1 строение 10, эт. 2, помещение IV, комната 1; 111524, РОССИЯ, Г. Москва, ул. Перовская, дом 1 строение 10, эт. 1, помещение I, комнаты: 1-7. Телефоны: +74953089208, +74957968934, +74957740118, адрес электронной почты: firecert@gmail.com. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37.

## ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Изделия теплоизоляционные из каменной ваты (без покрытий; с покрытием «ALC» - из алюминиевой фольги, армированной стеклосеткой), марок: Marine Wired Mat 80 (содержание органических веществ не более 0,8%, плотность 80 (±10 %) кг/м<sup>3</sup>), Marine Wired Mat 80 ALC (содержание органических веществ не более 0,8%, плотность 80 (±10 %) кг/м<sup>3</sup>), Marine Wired Mat 100 (содержание органических веществ не более 0,8%, плотность 100 (±10 %) кг/м<sup>3</sup>), Marine Wired Mat 100 ALC (содержание органических веществ не более 0,8%, плотность 100 (±10 %) кг/м<sup>3</sup>), выпускаемые по ТУ 6420-010-48956966-2016 изм. № 2. Серийный выпуск.

код ОКПД2: 23.99.19.110

код ТН ВЭД ЕАЭС: 6806 10 000 8

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ).

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний: № 9598/РС, № 9599/РС от 13.03.2023 Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН28; Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 5368-АОП от 08.02.2023 Органа по сертификации ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37. Примененная схема сертификации 4с.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Изделия теплоизоляционные из каменной ваты марок: Marine Wired Mat 80 ALC, Marine Wired Mat 100 ALC: ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» (пункт 5.3) - группа слабогорючие (Г1); ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость» (пункт 5.1) - группа трудновоспламеняемые (В1); ГОСТ 12.1.044-89 «ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» (пункт 4.18) - группа с малой дымообразующей способностью (Д1); ГОСТ 12.1.044-89 «ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» (пункт 4.20) - группа по токсичности продуктов горения малоопасные (Т1). Изделия теплоизоляционные из каменной ваты марок: Marine Wired Mat 80, Marine Wired Mat 100: ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» (пункт 5.1) - негорючие (НГ).

Срок хранения - 9 месяцев. Условия хранения - на паллетах и в штабелях, на открытых площадках, при условиях защиты от воздействия влаги и солнечных лучей.

## СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 16.03.2023 по 15.03.2028

Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Савельева Екатерина Константиновна

(фамилия, имя, отчество  
(последнее при наличии))

Эксперт-аудитор  
(эксперты-аудиторы)

Шитиков В.Ю.

(фамилия, имя, отчество  
(последнее при наличии))

