



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

Графский переулок, 4, к. 2,3,4, Москва, Россия, 129626
телефон: (495) 687 36 19, E-mail: fguz@mossanepid.ru, http://www.mossanexpert.ru

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о соответствии продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

№ 77.01.12.П.001567.06.23 Дата 01. 06. 2023 г.

Основание для производства экспертизы: заявление № 23/02.12.001069-2 от 10.04.2023

Дата (период) проведения экспертизы: с 12.04.2023 по 31.05.2023

Место проведения экспертизы: 129626, г. Москва, Графский переулок, дом 4, к. 2, 3, 4

Цель проведения экспертизы: Получение свидетельства о государственной регистрации

Экспертиза проведена: врачом по гигиене труда Васильевой Г. В., образование высшее по специальности медико-профилактическое дело; сертификат специалиста, №0377180987299 от 29.10.2020г. рег. №2Ц-10-188227

Заказчик: ООО "АкваРос СПб" (ИНН:7801465346, ОГРН:1089847129008)

Адрес: 196158, город Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 46, литер Б, помещение 213Б (Россия)

Объект экспертизы: Защитное покрытие на водной основе "ЗМ.ПАНЦИРЬ.АНТИКОНДЕНСАТ", модификации "ЗМ.ПАНЦИРЬ.АК-У", "ЗМ.ПАНЦИРЬ.АК-М", "ЗМ.ПАНЦИРЬ.АК-Ф"

Сведения об изготовителе: ООО "АкваРос СПб"

Адрес: 196158, город Санкт-Петербург, Московское шоссе, дом 46, литер Б, помещение 213Б (Россия)

Продукция изготовлена в соответствии: с ТУ 20.59.59-005-85495285-2020 "Покрытие защитное "ЗМ.ПАНЦИРЬ.АК""

Перечень документов, представленных на экспертизу: ТУ 20.59.59-005-85495285-2020 "Покрытие защитное "ЗМ.ПАНЦИРЬ.АК"", этикетки, рецептура, договор аренды, регистрационные документы

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Представляет собой жидкости со специфическим запахом. В состав вода, натриевая соль карбоксилатного полимера, смесь 5-хлор-2-метил-3(2h)-изотиазолон и 2-метил-3(2h)-изотиазолон, эмульгированное минеральное масло, диоксид титана, оксид цинка, черный железистый пигмент, фосфат цинка, изомерическая смесь 2,2,4-триметил-1,3- пентандиол-моноизобутирата, аммиак водный, стиролакриловая дисперсия, водная эмульсия жирных спиртов, водная дисперсия парафинов, смесь керамики и натрийборосиликатного стекла

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации) протокол ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21НН96) №77.23.04143 от 18.05.2023 г.

Гигиеническая характеристика продукции:

Запах воздушной среды, баллы	0	не более 2
Формальдегид, мг/м ³	0,004	0,01
Стирол, мг/м ³	0,001	0,002

019898

