



НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ В ОБЛАСТИ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ

№ РОСС RU.32132.04СПЖ0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№РОСС RU.32132.04СПЖ0.OC001.00881  
(номер сертификата соответствия)

**ЗАЯВИТЕЛЬ** (наименование и место-положение заявителя) Общество с ограниченной ответственностью «АкваРос СПб». ОГРН: 1089847129008, ИНН: 7801465346, Адрес: Россия, 196158, город Санкт-Петербург, Московское шоссе, дом 46, литер Б, помещение 213Б., телефон: 8(812)703-16-44, e-mail: info@a-ros.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** (наименование и место-положение изготовителя продукции) Общество с ограниченной ответственностью «АкваРос СПб». ОГРН: 1089847129008, ИНН: 7801465346, Адрес: Россия, 196158, город Санкт-Петербург, Московское шоссе, дом 46, литер Б, помещение 213Б.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** (наименование и местоположение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) Общество с ограниченной ответственностью «СД Испытания» 127410, город Москва, Алтуфьевское ш, д. 79а стр. 25, пом. 2/4. Тел.: +7(965) 295-97-37, e-mail: sdsphi@mail.ru  
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32132.04СПЖ0.OC001

**ПРОДУКЦИЯ** (информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) Защитный материал строительный «ЗМ.ПАНЦИРЬ» в модификации ЗМ.ПАНЦИРЬ.МБР. Выпускаемые по ТУ 5760-003-85495285-2015 ЗАЩИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПАНЦИРЬ (ЗМ.ПАНЦИРЬ). ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ. Серийный выпуск.

код ОКПД2  
23.99.19.110

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** (наименование стандартов, правил, условий договоров, на соответствии которых (которых) производилась сертификация) ГОСТ 30244-94 п.7, метод II – группа горючести Г1 слабогорючие по СНИП 21-01-97; ГОСТ 30402-96 – группа воспламеняемости – В1 трудновоспламеняемые по СНИП 21-01-97; ГОСТ 12.1.044-89 п.4.18 – группа дымообразующей способности – Д1 с малой дымообразующей способностью по СНИП 21-01-97; ГОСТ 12.1.044-89 П.4.20 – группа токсичности продуктов горения – Т1 малоопасные по СНИП 21-01-97.

код ТН ВЭД  
6806

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ** Протокол исследований (анализа) № СГИ-ПБ881-02/2024 от 07.02.2024г. Испытательная лаборатория ООО «СД Испытания» аттестат аккредитации №РОСС RU.32132.04СПЖ0.ИЛ.003 выдан 01.05.2021г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ** (документы представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям нормативных документов) ТУ 5760-003-85495285-2015 ЗАЩИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПАНЦИРЬ (ЗМ.ПАНЦИРЬ). ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ. Серийный выпуск.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 07.02.2024 по 06.02.2027



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

А.С.Зайцев

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

Г.В. Давлетшин